

CALCOLO TOTALE per Impianto ad Isola

Dimensionamento batterie, fotovoltaico, generatore, caricabatterie e sezione cavi

01/04/11 Versione 11

Riassunto		
Pannelli Fotovoltaici	100 Watt-picco	
Batterie	100 Ah - 12V	
Sezione cavi Pannelli->Batterie	7 mm2	
Regolatore Fotovoltaico (PWM)	8 A	
Caricabatteria emergenza	3.33 A	x 6 ore
Generatore emergenza	0.2 CV	
NOTA: cambiare solo i valori in ROSSO		
Esempi		
Consumo giornaliero previsto	0.2 kWh	4 kWh
Giorni di autonomia	3 giorni	3 giorni
Consumo totale previsto in 3 giorni	1 kWh	
Consumo totale annuale previsto	73 kWh annui	
Inverter (sinusoidale pura)		
Potenza inverter	50 W	2200 Watt
Voltaggio impianto	12 V	24 volts
Assorbimento max (compreso 5% di perdite indotte dall'inverter)	4 A	
Assorbimento medio ponderato (su 8h)	2 A	
BATTERIE - consigliate: elettrolita liquido (tubolari o planté stazionarie). Sconsigliate le GEL o AGM		
Massima scarica ammissibile	50 %	50 %
Capacità batterie kWh	1 kWh	
Capacità batterie Ah	100 Ah - 12V	
Scarica massima *	C23 TRUE	Ideale C20
Scarica media ponderata in 8h	C48	
* Le batterie dovrebbero essere scaricate al massimo al regime di C10 (maggiore di C9, ideale C20).		
Se è FALSE, aumentare il numero di giorni di autonomia o diminuire la % di scarica ammissibile, fino al punto ottimale (TRUE)		
Dimensionamento Caricabatterie + Gruppo elettrogeno per ricarica di emergenza		
Ore di accensione del gruppo elettrogeno (CARICA DI EMERGENZA PER MANCANZA DI SOLE)	6.0 ore	8 ore
Caricabatteria ottimale (+20%)	3 A - 12V	
Watt generati	40 W	
Rapporto ricarica batterie da 100Ah	C30 TRUE	
Watt generati lato CC in 6.0 ore	0.2 kWh	
Ampere assorbiti lato AC 230V + 10% perdita efficienza caricabatteria	0 A (230V)	
Potenza minima del generatore (sfruttato al 50%)	0.1 kW	
Potenza minima del motore a scoppio del generatore	0.2 CV	
Il caricabatterie è dimensionato per generare in 6 ore, l'energia consumata in 1 giorno, aumentata del 20% (0kWh) per compensare la perdita indotta dalle batterie. La ricarica ideale è C20		
Il generatore è dimensionato per fornire energia per il consumo a 220V e caricare allo stesso tempo le batterie.		
Per ricaricare completamente le batterie servono 18 ore con il caricabatteria indicato		
Pannelli Solari fotovoltaici		
Produzione Giornaliera in kWh (Merano: 2.9 - Milano 3.1 - Roma 3.5 - Messina 3.8 *)	3.5 kWh diari	Italia: 2.9-4kWh
Giorni di ricarica extra per le batterie	3	3-7 giorni
Potenza EXTRA per ricarica delle batterie in 3 giorni	0.1 kwp	
Potenza totale dei pannelli solari per il consumo giornaliero (0kWh) + EXTRA	0.11 kwp	
Potenza in Watt-picco dei singoli pannelli disponibili	50 Wp	120 Watt
Tensione nominale pannello circuito aperto	18 V	
Ampere in corto del pannello	3.2 A	
Sezione cavo dei singoli pannelli -> regolatore -> batterie	4 mm2 x 8.0 mt	
Numero pannelli necessari	2 Pannelli	
Potenza di picco effettiva	100 Wp	
Regolatore PWM fotovoltaico (+20% causa effetto cloud-edge)	8 A	
Produzione annua prevista	128 kWh	
Consumo totale annuale previsto	73 kWh	
Inclinazioni fisse ottimali n gradi: Merano: 35 - Milano: 37 - Roma: 34 - Messina: 32 *		
* Fonte: http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvest.php?lang=it&map=europe		
La sezione del cavo è calcolata in eccesso per ogni singolo pannello, quindi nel caso di avere 3 pannelli bisogna mettere 3 cavi separati, oppure triplicare la sezione. Arrotondare in eccesso; minimo 1,5 mm2		
La potenza EXTRA serve per ricaricare le batterie scaricate durante le giornate senza sole. Nel caso di non volerla tenere in conto, inserire 99 giorni		
Cavi elettrici		
Caduta tensione ammissibile	2 %	1 %
Perdita ammissibile in volts	0.24 V	
Perdita ammissibile in Watt	1 W	
Perdita media calcolata in Watt (su 12h)	1 W	

TAB]

Sezione cavo pannelli fotovoltaici -> regolatore -> batterie		
Distanza percorso pannelli-batterie	8.0 metri	5 metri
Sezione cavo (nel caso di usare un singolo cavo)	7 mm2	
Sezione cavo dei singoli pannelli -> regolatore -> batterie	3.5 mm2 x 2 pannelli	
Sezione cavi collegamenti nel quadro elettrico lunghezza max 20 cm, carico 100 Watt	0.2 mm2	
Sezione cavo di collegamento batterie -> inverter		
Distanza Inverter -> Batterie	2.0 metri	1 metro
Sezione minima dei cavi	1 mm2	
Fonte: http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php		
Opzionale: Uso di normali batterie auto da 12V in parallelo con diodi schottky (caduta tensione 0,3V)		
Ah batterie auto/camion	70 Ah	70 Ah
Amperaggio minimo dei diodi schottky	5 A	
Fusibili richiesti per ogni batteria (12Volts)	4 A	
Numero batterie auto 12V per ottenere i kWh richiesti	1 Batterie	
Capacità batterie	100 Ah - 12V	
Totale kWh	1 kWh	
Scarica massima	C23	
Perdita massima sui diodi	1 Watt/h	
Perdita ponderata sui diodi in 16 ore	10 Watt	
Carico Continuo Ammissibile in A (4A per batteria)	7 A	
Sezione cavi collegamento	0.9 mm2	
E' sconsigliabile usare batterie di uso automobilistico, ma può essere un compromesso accettabile per ridurre i costi a breve termine		
Ogni cavo deve andare direttamente dal diodo (+) o dal polo negativo, all'inverter.		
Quindi nel caso di 10 batterie, avremo un totale di 20 cavi da X mm2 cadauno. Arrotondare in eccesso; minimo 1,5 mm2		
Sezioni cavi di rame comunemente reperibili in mm²		
1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 -16 - 25 - 35 - 50		